

Wasserversorgung Schömborg Angaben zur Angebotserstellung Betriebsführung

Art	Menge	Einh	Bemerkung
Länge des Wassernetzes	Ca. 40	km	
Anzahl der Hochbehälter	2	Stk	
Art der Wasseraufbereitung	2	Stk	Ultrafiltrationsanlage (s.Systemskizzen)
Wird Quellwasser eingesetzt	Ja		Je Hochbehälter
Schömborg:	105.807	m ³	
Schörzingen	25.597	m ³	
Anzahl der Hausanschlüsse			Nicht genau bekannt
Anzahl der Wasserzähler	1583	Stk	In 2020
Eingespeiste Wassermenge ins Netz	284.729	m ³	
Abgerechnete Wassermenge mit Kunden	217.363	M ³	
Prozentuale Verlustraten und ungezählte Entnahmen	23,66	%	Feuerwehr Löschwasser, Bauhof Gießen (auch Spportanlagen) Echter Verlust geringer
Anzahl der Wasserrohrbrüche pro Jahr	17,3	Stk	Angabe gemittelt
Wie viele Stunden werden durch die Mitarbeiter der Gemeinde für die Wasserversorgung für Wartung, Störungsbeseitigung und Erneuerung jährlich aufgewendet?	1.988,75	Std	Jan-Dez. 2020 Bauhof (incl Wassermeister 35 Std/Monat Für Betrieb/Unterhalt Hochbehälter)

Anlagen:

Wasserrohrbrüche

2015	21 St
2016	18 St
2017	18 St
2018	13 St
2019	14 St
2020	20 St
<hr/>	
Mittelwert	17,3 St

Aufgestellt 10.5.2021 Horst Bisinger, Stadtbaumeister